



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная 2-и, тел. (3852)-202-319

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №7
управления надзорной деятельности и профилактической работы

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, тел. 4-40-90, E-mail tond7@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 326/1/3**

вручается: муниципальному казённому образовательному учреждению «Стародраченинская средняя образовательная школа» Заринского района Алтайского края.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц).

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Власова Сергея Викторовича № 326 от

руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора), (контрольное (надзорное) мероприятие),

10 ноября 2021 года в период с 17 ноября 2021 года по 18 ноября 2021 года Киселевым Евгением Валерьевичем, дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии).

директор муниципального казённного образовательного учреждения «Стародраченинская средняя образовательная школа» Заринского района Алтайского края.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<i>Здание школы по адресу: Алтайский край, Заринский район, с. Стародраченино, ул. Юбилейная, 9а.</i>				
1.	<i>На объекте защиты, на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.</i>	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 ст. 84 п 1 пп. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022 г	
2.	<i>На объекте защиты на пути эвакуации 1-го этажа в помещении мастерской эвакуационная дверь закрыта на ключ с внутренней стороны.</i>	п. 26. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2022 г	
3.	<i>На объекте защиты в помещении раздевалки спортивного зала, не заблокировано системой автоматической пожарной сигнализацией.</i>	СП 486.1311500.2020 п. 4.4. «Система Противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»	01.06.2022 г	
4.	<i>На объекте защиты функциональный модуль и ИБЭ размещены на горючем основании</i>	СП 484.1311500.2020 п. 5.14. «Система Противопожарной защиты. Системы пожароопасной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	01.06.2022 г	
5.	<i>На объекте защиты в коридоре второго этажа ведущий в столовое помещение, звуковой оповещатель установлен на расстоянии менее 150 мм от потолка</i>	СП 3.13130.2009 п. 4.4 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.06.2022 г	
6.	<i>На объекте защиты, в подвальном помещении допускается использование электропровода с видимыми нарушениями изоляции.</i>	п. 35 а. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2022 г	
7.	<i>На объекте защиты в подвальном помещении допускается хранение мебели и других предметов.</i>	п. 16 б. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.	01.06.2022 г	

		№ 1479.		
8.	На объекте защиты в помещениях допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (штепсельные розетки расположены на горючем основании).	п. 35 з. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2022 г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Семякова А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

А.А. Семякова

(подпись)

Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Киселев Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

